

Pinsiön alueen vesiosuuskunta  
Hannu Pihlajamäki  
Rajalantie 38  
39150 PINSIÖ



Tilausno 450864 (X/Y), saapunut 30.6.2021, näytteet otettu 30.6.2021 (9:30)  
Näytteenottaja: Hannu Pihlajamäki

## NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
59031	Verkosto; Heininen Pinsiöntie 1018

## MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	59031	STM1352/15
*E.coli	MPN/100ml	0	<1 (v)
*Koliformiset bakteerit	MPN/100ml	0	<1 (t)
*Heterotrofinen pesäkeluku 22°C	pmy/ml	0	
Ulkonäkö		Kirkas	

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin,  
» = suurempi tai yhtäsuuri kuin.  
STM1352/15 = STM:n asetus 1352/2015 (verkostovedet) v=laatuvaatimus t=laatusuositus  
\*-merkintä on akkreditoitu menetelmä.

## LAUSUNTO

Vesinäyte oli tutkitulta osin hyvää talousvettä  
(Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1352/2015).



Jaana Prihti  
Kemisti

## TIEDOKSI

Pinsiön alueen vesiosuuskunta  
Pirteva tulokset/pirtevanaytetulokset@pirkkala.fi

Tässä testausselostuksessa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.  
Testausselostuksen saa kopioida vain kokonaan.

Katuosoite  
Patamäenkatu 24  
33900 TAMPERE

Postiosoite  
PL 265  
33101 TAMPERE

Puhelin  
\*(03) 2461 111

Sähköposti  
laboratorio@kvyy.fi

Alv.rek/enn.pid.rek  
2823750-1

---

## MENETELMÄTIEDOT

---

Määrittäminen	Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)
*E.coli	SFS-EN ISO 9308-2:2014 (TL25)
*Koliformiset bakteerit	SFS-EN ISO 9308-2:2014 (TL25)
*Heterotrofinen pesäkeluku 22°C	SFS-EN ISO 6222:1999 (TL25)
Ulkonäkö	Aistinvarainen arviointi (TL25)

---

## TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

---

Tunnus	Tutkimuslaitoksen nimi
TL25	KVYY/Tampere (FINAS T064)

---

## MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT

---

Määrittäminen	Näyte	Tuloksen epävarmuus	Määrittämisajankohta
*E.coli	2021/59031	Määrittämisrajan alitus	30.6.2021
*Koliformiset bakteerit	2021/59031	Määrittämisrajan alitus	30.6.2021
*Heterotrofinen pesäkeluku 22°C	2021/59031	Määrittämisrajan alitus	30.6.2021
Ulkonäkö	2021/59031		30.6.2021

---